

## תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך) (תיקון), התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954<sup>1</sup> (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת<sup>2</sup>, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977<sup>3</sup>, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג-2002<sup>4</sup> (להלן – התקנות העיקריות) –

(1) במקום ההגדרה "מובל" יבוא:

"מובל" – צינור, תעלה או התקן אחר, המיועד להתקנה בתוכו של מוליכים או כבלים";

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

<sup>2</sup> ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.

<sup>3</sup> ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

<sup>4</sup> ק"ת התשס"ג, עמ' 210.

(2) אחרי ההגדרה "תיבה" יבוא:

"תיבה להתקנת אבזר" – תיבה המיועדת להתקנת אבזר, כגון בית תקע, מפסק או לחיץ, במעגל סופי";

(3) בהגדרה "תיבת מעבר", במקום "להשחלת" יבוא "להתקנת";

(4) ההגדרה "תיבת הסתעפות" – תימחק;

(5) במקום ההגדרה "תיבת חיבור" יבוא:

"תיבת חיבור" – תיבה המיועדת לחיבור בין מוליכים או כבלים המותקנים במובל או היכולה לשמש תיבת מעבר";.

2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, הסימון (א) ותקנת משנה (ב) – בטלים. תיקון תקנה 3

3. בתקנה 6 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 6

(1) בכותרת השוליים, במקום "קור" יבוא "חום";

(2) במקום תקנה משנה (א) יבוא:

"(א) מובל יהיה מחומר העמיד בטמפרטורה האופפת של הסביבה שבה הוא מותקן, ומוגן מפני חום הנגרם כתוצאה ממעבר זרם במוליכים המותקנים בתוכו."

4. במקום תקנה 11 לתקנות העיקריות, יבוא: החלפת תקנה 11

"התקנת מוליך או 11. (א) מוליך או כבל יותקן במובל לאחר השלמת התקנתו של המובל, כבל במובל לרבות חיבוריו ואבזריו.

(ב) מוליכים או כבלים בין נקודת מוצא בצינור לבין נקודה עוקבת בצינור, יותקנו רצופים ושלמים בלא חיבורים ביניהם.

(ג) כל המוליכים המבודדים המותקנים בתוך מובל יהיו בדרגת בידוד התואמת את בעל המתח הגבוה ביותר ביניהם."

5. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום "השחלה" יבוא "התקנה". תיקון תקנה 12

6. בתקנה 13 לתקנות העיקריות, במקום "להשחלה" יבוא "להתקנה". תיקון תקנה 13

7. בתקנה 19 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 19

(1) במקום כותרת השוליים יבוא: "תיבות בצנרת פלסטיק";

(2) במקום תקנות משנה (א) ו-(ב) יבוא:

"(א) תיבה בצנרת פלסטיק תתאים למקום התקנתה; כשהיא משמשת תיבת חיבור ותיבה להתקנת האבזר גם יחד, יאפשר המבנה שלה התקנה והחלפה נוחה של מוליך או כבל.

(ב) בתיבה המשמשת להתקנת כמה אבזרים –

(1) אם הם ניזונים ממעגלים שונים או ממתחים שונים, יופרדו האבזרים ביניהם במחיצות העשויות חומר מבדד; מחיצה כאמור יכול שתהיה קבועה או ניתנת להוצאה באמצעות כלי עבודה בלבד;

(2) אם כל האבזרים המשתייכים למיתקן במתח נמוך ניזונים מאותו מעגל סופי, יכול שהתיבה תהיה בלא מחיצות הפרדה בין האבזרים."

תיקון תקנה 20 8. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "התקנה אופקית בגובה של פחות מ-1.80 מטרים מעל לרצפה מותרת רק בין אבזרים סמוכים המותקנים במרחק שעד 30 ס"מ בין מרכזי האבזרים."

תיקון תקנה 34 9. בתקנה 34(א) לתקנות העיקריות –

(1) בפסקה (1), במקום פסקת משנה (ב) יבוא:

"(ב) 70 ס"מ כאשר הכבל המותקן מיועד למתח גבוה.";

(2) בפסקה (2), במקום פסקת משנה (ב) יבוא:

"(ב) 90 ס"מ כאשר הכבל המותקן מיועד למתח גבוה."

תיקון תקנה 37 10. בתקנה 37(א) לתקנות העיקריות, במקום "השחלה" יבוא "התקנה".

תיקון תקנה 52 11. בתקנה 52(א) לתקנות העיקריות, במקום "השחלת" יבוא "התקנת".

תחילה 12. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

א' באייר התשס"ח (6 במאי 2008)

(חמ 3125-3)

בנימין (פואד) בן אליעזר  
שר התשתיות הלאומיות